



제2016-005494-01호

안전인증서

Rotork Controls LTD

Brassmill Lane, Bath BA1 3JQ, United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

IQT3 Range of Electric Valve Actuators

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

IQT50, IQT100, IQT125, IQT250, IQT500(Ex de IIC T4) / 16-KA4BO-0251X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Brassmill Lane, Bath BA1 3JQ, United Kingdom'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·핸들, 기어박스, 클러치 등으로 구성된 전기적 Actuator

·안전증 방폭구조 "e"는 안전증 단자함 사용시에 적용된다.

·정격: 200 Vac ~ 690 Vac, 3 Ph, 50/60 Hz, or 100 Vac ~ 240 Vac, 1 Ph, 50/60 Hz, or 24 Vdc

·사용주위온도: 최저 $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq$ 최대 $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·관련 IECEx 인증서(IECEx SIR 15.0011X issue No.0) Annex 2쪽 Conditions of Certification 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx SIR 15.0011X issue No.0)와 함께 사용

2016년 4월 8일

한국산업기술시험원장

