



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322307004206

认证委托人名称: Fairchild Industrial Products Company  
 认证委托人地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
 生产者名称: Fairchild Industrial Products Company  
 生产者地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
 生产企业名称: Fairchild Industrial Products Company  
 企业地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
 产品名称: 电气转换器  
 系列、规格、型号: TMI6000 系列  
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、  
 GB 12476.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021年8月30日      有效期至: 2026年8月29日

首次发证日期: 2021年8月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2021322307004206**

**APPLICANT:** Fairchild Industrial Products Company  
**ADDRESS:** 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
**MANUFACTURER:** Fairchild Industrial Products Company  
**ADDRESS:** 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
**FACTORY:** Fairchild Industrial Products Company  
**ADDRESS:** 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA  
**PRODUCTNAME:** T6000 I/P, E/P Transducer  
**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** TMI6000 series  
**STANDARDS:** GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、  
 GB 12476.4-2010

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

**Valid from:** August 30, 2021

**Valid until:** August 29, 2026

**Date of original certification:** August 30, 2021

**The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



APPROVAL:

Guo AiHua



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

s 0004827



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322307004206

## 附件

产品名称： 电气转换器

型号规格： TMI 6000 系列

TaMI6000- *bcd*

*a* 表示连接方式，可为：D = DIN connector, A = conduit with flying leads, T = Terminal Block, R = Terminal block with cover reversed 或 J = Junction Box connection - Electrical connection options

*b* 表示 Electrical Input 可为：4 = 4 ~ 20mA<sub>dc</sub> (can be intrinsically safe) ;

*c* 表示 Pneumatic Pressure Output Options 可为：01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 或 26。

*d* 表示可选项，可为：U 或 W。

注：当 *d* 项为“W”时或者型号为 TJMI6000 系列时，产品防爆标志为 Ex ia IIC T4 Ga / Ex iaD 20 T135，反之，则产品防爆标志为 Ex ia IIC T4 Ga。

防爆标志： Ex ia IIC T4 Ga / Ex iaD 20 T135

电气参数： 本安参数如下：

U<sub>i</sub>=28V, I<sub>i</sub>=93mA, P<sub>i</sub>=0.65W, C<sub>i</sub>=0, L<sub>i</sub>=0

批 准：



### 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司