

中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304000968

认证委托人名称: Rotork Instruments Italy S.R.L.
 认证委托人地址: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy
 生产者名称: Rotork Instruments Italy S.R.L.
 生产者地址: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy
 生产企业名称: Rotork Instruments Italy S.R.L.
 企业地址: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy

产品名称: 限位开关盒
 系列、规格、型号: SK/SQ a b c d e - f g h i j k l 0 0 m n
 标 准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-G23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月29日

有效期至: 2025年09月01日

首次发证日期: 2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322304000968

APPLICANT: Rotork Instruments Italy S.R.L.
ADDRESS: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy
MANUFACTURER: Rotork Instruments Italy S.R.L.
ADDRESS: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy
FACTORY: Rotork Instruments Italy S.R.L.
ADDRESS: via Portico 17, 24050 Orio al Serio (BG) Italy

PRODUCT: Limit Switch Box
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: SK/SQ a b c d e - f g h i j k l 0 0 m n
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection
 This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:April 29, 2023 **Valid until:**September 1, 2025

Date of original certification:September 2, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitias.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

s 0008974



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000968

附件

产品名称：限位开关盒

型号规格：SK/SQ *ab c d e - f g h i j k l* 00 *mn*

ab 代表开关类型，可选代码为：01, N1, C4, 70, 1F, 73, N3, 03, 83, 2T。
c 代表开关数量，可选代码为：1, 2。
d 代表端子种类，可选代码为：0, A。
e 代表涂层种类，可选代码为：0, 1, E。
f 代表引入口规格，可选代码为：1, 2。
g 代表指示器种类，可选代码为：0, 1, 4, 7, D, E, G, N, P, R, T, U, V, K, X, Y, Z, 8, 9。
h 代表认证种类，可选代码为：N。
i 代表标志，可选代码为：2。
j 代表外壳防护等级，可选代码为：3。
k 代表环境温度，可选代码为：L, E, F, M, N。
l 代表外壳材质，可选代码为：3, 7。
mn 代表特殊应用，可选代码为：07, 08, 09, 23, 32, 34, 39。

防爆标志：Ex db IIC T4...T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

电气参数：最大额定电压 125V DC/250V AC, 最大额定电流10A, 最大耗散功率10W


相关报告编号：2023S17402-011750、2020S17402-002363

使用条件：1. 特殊（限制）使用条件
 1) 产品使用环境温度：

批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304000968

附 件

序号	防爆标志	使用环境温度
1	Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db	(-55 ~ +105) °C
2	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db	(-55 ~ +80) °C
3	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db	(-55 ~ +60) °C

- 2) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
 - 3) 严禁干擦清洗产品非金属件，只能用湿布清理。
 - 4) 开关盒内部元器件的总耗散功率不得超过 10W。
2. 外壳防护等级 IP66。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司